



צבא הגנה לישראל

צו בדבר סמכויות לעניין דיני מים (יהודה והשומרון) (מס' 92) התשכ"ז – 1967

שם הצו: "צו קמ"ט מים קו ביוב צופים"

צו מס' 2023/106/1

בתקופת סמכותי לפי סעיף 2 לצו בדבר סמכויות לעניין דיני מים (יהודה ושומרון) (מס' 92) התשכ"ז – 1967, ובהתאם לסעיף 19 לחוק להסדרת המקורות הטבעיים מס' 37, לשנת 1966 (להלן: "החוק") וסעיף 5 לחוק הפיקוח על המים מס' 31, לשנת 1937 כפי שתוקן בצו תיקון חוק הפיקוח על המים מס' 31, לשנת 1937 (יהודה והשומרון) (מס' 158) התשכ"ח – 1967, הנני מורה בזה כאמור:

1. בצו זה –

"המפה" – מפת תוואי קו המים המאושר בקנ"מ: 1:10,000 החותמה על ידי המצורפת לצו זה ומאהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

"התוואי" – התוואי המסומן במפה בצבע אדום.

"התכנית" – תכנית הנדסית החותמה על ידי המצורפת לצו זה ומאהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

"המבצע" – מוא"ז שומרון

"המת"ק" – אפרים

2. אני מתיר לביצוע את קו הביוב בתחום התוואי המסומן במפה בלבד ובהתאם לתכנית זו זאת בכפוף להוראות ולפעולות כדלהלן:

המבצע אינו רשאי להתחיל ביצועו ללא אישור מתועד של קצין התשתיות במת"ק על השלמת ביצוע ההוואות והפעולות שנדרשו בסעיף זה.

פעולות שיש להשלים לפני ביצוע

א. לפני ביצוע, על המבצע לקבל היתר חפירה מחברת מקורות, חברת נתבי ישראל, חברת החשמל וחברת בזק ולהעבירם לח'ם לפני ביצוע.

ב. על המבצע להימנע מגעה בעצים. במידה והעבודות יביאו לפגיעה בעצים, לפני ביצוע על המבצע למפות את העצים שיינזקו ולפעול לפי "נווה העתקת עצים" בתאים עם קמ"ט חקלות וקצין התשתיות של המת"ק למול בעלי מקרקעין או המחזיקים בהם דין בתוואי שהוגדר במפה.

ג. לפני ביצוע, יש לאשר הסדרי תנעה זמניים לעבודות בחזית או לאורך כבישים מול קמ"ט תחבורה המפקח על התעבורת באיזושם ולמול משטרת ישראל.

ד. גרישת חומר החפירה בתוך תחומי העבודות ו/או שימוש בחומר נפץ לטובת הכשרת תא השיטה, טעונה ברישיותות מקמ"ט מכורות במנהא"ז.

ה. לפני ביצוע על המבצע לקיים סיור התגעה לפרוייקט בהשתתפות הקבלן המבצע, קצין התשתיות במת"ק וח'ם או נציגו.

ו. במידה והמבצע לאצליח ליצור קשר עם גורם אחד או יותר המופיעים בצו לשם תאום העבודה וקבלת החלטות, עליו לפנות לקבלת סיוע טלפון: 074-7642929 או בדואיל mtnz@mgar.co.il ובשות אופן לא להתחילה ביצוע העבודה.

ז. לפני ביצוע, הצו יפורסם לפחות 60 יום בהתאם לסעיפים 11-8 להלן.

ח. פעולות נוספות מיוחדות ככל שישן יפורטו להלן בנספח 3 – הוראות מיוחדות.

הוראות כליליות לתקופת הביצוע

ט. לפני ואורך הביצוע, על המבצע לתאם את הכנסתה לשטח וביצוע העבודה עם קצין התשתיות במת"ק.

י. על המבצע לפעול על פי החלטות פרויקטים מטעם המפקח הח'ם: לפני ואורך הביצוע יש לתאם פיקוח על העבודות עם מפקח הפרויקטים של הח'ם, להשמע להוראותיו ולאפשר לו גישה מלאה לפרוייקט בכל חלקיו ובכל זמן.

יא. על המבצע לפעול על פי החלטות קמ"ט שמוייט ונציגו: לפני ואורך הביצוע יש לתאם העבודות עם פקח מטעם קמ"ט שמוייט.

יב. במידה ויתגלו עתיקות במהלך העבודה יש להפסיק ולהודיע מיידית ל�מ"ט ארכיאולוגיה בטלפון 02-9704710.

יג. על המבצע להימנע ככל הנימן בפגיעה נופית, לצמצם ככל הנימן את תחום רצועת העבודה והפרת פni הקרקע. רוחב רצועת העבודה לא יעלה על 10 מ'.

הנחיות לגורל ביצוע

יד. על המבצע לשקם את המקרקעין בתחום רצועת העבודה וכל נזק שנגרם כתוצאה מהעבודות.

טו. על המבצע להחזיר את פni השטח למסבב טרם העבודות לאחר הטמעת התשתיות נשוא צו זה.

טו. על המבצע לבצע מידית התשתיות שבסעה במסגרת הצו ולהעביר על בסיס המדייה את תנוחה מצבית DWG של התשתיות בפורמט "AS-MADE".

3. אין בצו זה התחייבות עתידית כלשהי לאישור ביצוע מיזם כלשהו, ובכלל זה מיזם בתחום המים/הביבוב, הקשור או שייקשר לנשוא צו זה.
4. אני מתיר במהלך שלוש שנים בלבד מיום החתימה על הצו לכל העובדים העוסקים בהנחת קו המים מטעם המבצע להיכנס למקרקעין הנמצאים לאורך התוואי ולעשות את הפעולות הדרשות לשם הנחת הקו.
5. לא תינתנה הארוכות לצו, עם פקיעת שלוש שנים ממועד החתימה על הצו, יבוטל הצו בקשה להארכת תוקף הצו תוטף כבקשה חדשה.
6. למרות האמור בסעיף 5 לעיל, תינתן ארכה אחת לתחילת ביצוע של עד שנה מຕאריך פקיעת הצו המקורי באישור מיוחד של הח"מ.
7. בעלי המקרקעין או המחזיקים בהם כדין בתוואי שהוגדר במפה, זכאים לבקש פיצויים מהמבצע על כל נזק שייגרם להם עקב ביצוע העבודות ויהיו רשאים לעורר על הפיזיו בפני ועדת הערים כמשמעותה בצו בדבר ועדות עורכי (יהודיה והשומרון) (מס' 172), התשכ"ח – 1967.
8. צו זה והמפה המצורפת לו, יופקדו בידי אללה, יהיו פתוחים לעיונו של כל המעוניין:
 - א. קצין מטה לענייני מים במטה האזרחי לאזור יהודה ושומרון.
 - ב. קצין תשתיות במטה"ק.
- ג. נציג הממונה על הרכוש הממשלתי והנתוש במטה"ק.
9. הודהה על תוכן הצו תימסר, במידת האפשר, לבעלי המקרקעין או למחזיקים כדין של המקרקעין הנוגעים בדבר. הצו יפורסם במתחם קבלת קהל במטה"ק ובשתח, לפחות 60 יום, בתוואי שהוגדר במפה (להלן: "תקופת הפרסום").
10. המבקש להשמיע את טענותיו נגד החלטתי יפנה בתוך 60 ימים ממועד פרסוםה כאמור בסעיף 9.
11. החלטתי האמורה בסעיף 2 תכנס לתקופה אך לאחר 60 יום מיום פרסוםה במטה"ק ובשתח, לפי המאוחר מביניהם, ולא בטרם סיום בחינת הפניות שיוגשו בעניינה בתקופת הפרסום, ובכפוף לתוכאותיה.

צו זה יקרא: "צו מים ל/ב ג' נס"

(יהודיה והשומרון) (מס' 106/1/2023)

רוצי אסיאג
קמ"ט מים
המנהל האזרחי

הממונה על ענייני מים

19-04-2023

תאריך

רשימת נספחים הצו המהווים חלק בלתי נפרד ממנו:

- 1 – תרגום הצו לשפה הערבית
- 2 – מפת הצו
- 3 – הוראות מיוחדות
- 4 – פירוט המקרקעין בהן עבר הצו
- 5 – כתוב התחייבות המבצע בגין הפרויקט למול קמ"ט מים
- 6 – תכנית הנדסית

جيش الدفاع الإسرائيلي

أمر بشأن صلاحيات لمقتضى أحكام المياه (يهودا والسامرة) (رقم 92)، 1967-5727

أمر تنفيذ ضابط المياه لخط صرف صحي "

رقم الأمر 1/106/2023

بموجب صلاحياتي حسب المادة 2 من الامر بشأن صلاحيات لمقتضى أحكام المياه (يهودا والسامرة) (رقم 92)، 1967-5727، وبموجب المادة 19 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 37 لسنة 1966 (فما يلي: "القانون") البند 5 من قانون مراقبة المياه رقم 31 لسنة 1937، حسب تعديلاته في الامر بشأن تعديل قانون مراقبة المياه رقم 31 لعام 1937 (يهودا والسامرة) (رقم 158)، فاني أمر بهذا بما يلي:

في هذا الأمر -

"الخريطة"- خريطة تبين مسار خط المياه المصدق عليه بمقاييس رسم: 1:10,000، الموقعة بتوقيعي والمرفقة لهذا الامر وتشكل جزءا لا يتجزأ منه.

"المسار"- المسار المحدد على الخريطة باللون الأحمر.

"المخطط"- مخطط هندسي، الموقع بتوقيعي، والمرفق لهذا الامر ويشكل جزءا لا يتجزأ منها.

"المقاول"- المجلس المحلي شومرون

" مديرية التنسيق والارتباط"- افرايم

اوافق بهذا على تنفيذ الاعمال خط مجري في نطاق المسار المحدد على الخريطة فقط ووفقا للمخطط، مع مراعاة التعليمات والإجراءات التالية:
لا يجوز للمقاول البدء بتنفيذ الاعمال بدون مصادقة موثقة من ضابط البنية التحتية في مكتب التنسيق والارتباط بشأن تنفيذ التعليمات والإجراءات المطلوبة في هذه المادة.

التعليمات والإجراءات التي يجب إكمالها قبل البدء بالتنفيذ:

(أ) قبل تنفيذ المشروع، يتوجب على المقاول الحصول على تصاريح حفر من شركة ميكوروت، نتيفي يسرائيل، شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركة بيزك وتحويلهم للموقع أدناه.

(ب) يتوجب على المقاول تجنب الحقائق الإدارية بالأشجار. بحال ان تنفيذ الاعمال ستلحق الضرر بأشجار، قبل تنفيذ العمل يتعين على المقاول تحديد الأشجار التي قد تتضرر من الاعمال والعمل وفق "إجراءات نقل الأشجار" بالتنسيق مع الضابط لشؤون الزراعة وضابط البنية التحتية في مديرية التنسيق والارتباط وأصحاب الأراضي أو المتصرفين فيها بشكل قانوني في المسار المحدد على الخريطة.

(ج) قبل التنفيذ، يجب المصادقة على ترتيبات المرور المؤقتة خلال العمل لقطع الشارع او على طول الشوارع أمام الضابط لشؤون المرور المشرف على حركة المرور في منطقة يهودا والسامرة ومقابل الشرطة الإسرائيلية.

(د) يتوجب الحصول على تصاريح ملائم من الضابط لشؤون التجارة والصناعة لغرض طحن مواد الحفريات او استعمال المتفجرات بهدف تهيئة الأرض في نطاق مكان العمل.

(ه) يتوجب على المقاول، قبل البدء بتنفيذ الاعمال، تنفيذ جولة تمهيدية للمشروع، بمشاركة المقاول المنفذ، ضابط البنية التحتية في مديرية التنسيق

والارتباط والموقع ادناه او مندوب عنه.

(و) بحال ان المقاول لم يستطع التواصل مع جهة واحدة او أكثر من الجهات المبينة في هذا الامر لغرض تنسيق الاعمال والحصول على تعليمات، عليه الاتصال للحصول على المساعدة لهاتف رقم: 074-7642929 او بريد الكتروني mnz@mgar.co.il _ و عدم البدء بأي عمل بأي حال من الأحوال.

(ز) قبل البدء بتنفيذ الاعمال ينشر الامر لمدة 60 يوم وفق المواد 11-8 ادناه.

(ح) تفصل أي إجراءات أخرى، بحال تواجدت، في الملحق 3-تعليمات استثنائية.

تعليمات عامة لفترة تنفيذ الاعمال

(ط) قبل بداية وخلالها مدة تنفيذ الاعمال، يتوجب على المقاول تنسيق دخوله الى المكان وتنفيذ الاعمال مع ضابط البنية التحتية في مديرية التنسيق والارتباط.

(ي) يتوجب على المقاول العمل وفق توجيهات المشرف على المشروع المعين من قبل الموقع ادناه: قبل بداية وخلالها مدة تنفيذ الاعمال يجب تنسيق المراقبة مع المشرف على المشروع المعين من قبل الموقع ادناه، تنفيذ تعليماته، والسماح له للوصول بحرية للمشروع على جميع مراحله.

(ي أ) يتوجب على المقاول تنفيذ اعمال وفق تعليمات الضابط لشؤون المحمييات الطبيعية او المندوب عنه، يجب تنسيق الاعمال مع مراقب من قبل الضابط لشؤون المحمييات الطبيعية، قبل و خلال تنفيذ الاعمال.

(ي ب) بحال تم اكتشاف معالم ثانية خلال تنفيذ الاعمال، يجب ايقافها وابلاغ الضابط لشؤون الآثار على الفور بواسطة هاتف رقم: 02-9704710.

(ي ج) يجب تفادى، بقدر الإمكان، الحق الإضرار بالمناظر الطبيعية، ومحاولة تقليص مساحة قطاع الاعمال وعدم المس بسطح الأرض. عرض قطاع الاعمال لا يزيد عن 10 m.

تعليمات لإنتهاء العمل:

(ي د) يتوجب على المقاول إعادة تأهيل الأرض داخل قطاع الاعمال وأي ضرر ناتج عن العمل.

(ط و) يجب على المقاول إعادة سطح الأرض إلى سابق عهده، قبل بداية الاعمال، بعد الانتهاء من اعمال البنية التحتية وفق هذا الامر.

(ط ز) يتوجب على المقاول اجراء مسح البنية التحتية التي تم تنفيذها وفق الامر ونقله على أساس القياس لوضعية الموقع.

3. هذا الامر لا يشكل أي التزام مستقبلي للموافقة على تنفيذ أي مشروع، بما في ذلك أي مشروع في مجال المياه / الصرف الصحي، ذو صله او سينتقل بموضوع هذا الامر.


4. اسمح بهذا، ولمدة 3 سنوات من يوم توقيع هذا الامر لجميع العمال المشاركون في مد خط المياه، من قبل المقاول، الدخول الى الاراضي المتواجدة على طول المسار وتنفيذ الاعمال المطلوبة لمد خط المياه.

5. لن يمنح أي تمديد لمدة الامر، بعد مضي مدة ثلاثة سنوات من يوم توقيع الامر، يتم معالجة أي طلب لتمديد سريان الامر على انه طلب جديد.

6. بالرغم من المذكور في الفقرة 5 أعلاه، يمكن منح مهلة واحدة، لا تتجاوز سنة واحدة، لأجل البدء بتنفيذ الاعمال، من موعد انتهاء سريان الامر الأصلي، بمصادقة استثنائية من الموقع ادناه.

7. يجوز لأصحاب الأرض الواقعه في المسار المحدد على الخريطة او للمتضرفين فيها بشكل قانوني، طلب التعويضات من المقاول جراء أي ضرر قد يلحق بهم بسبب تنفيذ الاعمال ويجوز لهم الاستئناف على مقدار التعويضات لدى لجان الاعتراض كمفهومها في الامر بشأن لجان اعتراض (يهودا والسامرة) (رقم 172)، 1967-5728.

8. يودع هذا الأمر والخريطة المرفقة له لاطلاع كل من يرغب بذلك، في الأماكن التالية:
- الضابط لشؤون المياه في الإدارة المدنية لمنطقة يهودا والسامرة.
 - الضابط البنية التحتية في مديرية التنسيق والارتباط.
 - المندوب عن المسؤول عن الممتلكات الحكومية والأملاك المتروكة في منطقة يهودا والسامرة.
9. يتم التبليغ عن فحوى هذا الأمر، بقدر الإمكان، لأصحاب الأرضي موضوع الأمر أو المتصرفين فيها بشكل قانوني. ويتم نشره في قاعة استقبال الجمهور في مديرية التنسيق والارتباط وفي الأرضي، لمدة 60 يوم، على طول المسار المحدد على الخريطة (فيما يلي: "مدة النشر").
10. يحق لكل من يرغب برفع ادعاءاته ضد هذا القرار، رفعها خلال 60 يوم من موعد النشر كالمذكور في البند 9.
11. يده سريان قراري المذكور في البند 2، بعد مضي 60 يوم من نشره في مديرية التنسيق والارتباط وفي الأرضي، حسب الأخير من بينهم، وليس قبل الانتهاء من النظر في الاعتراضات التي قدمت عليه، خلال مدة النشر، ومنوط بالقرارات فيها.



قائمة مرفقات الأمر التي تشكل جزءا لا يتجزأ منه:


- ترجمة الأمر إلى اللغة العربية.
- خارطة الأمر.
- تعليمات خاصة.
- تفاصيل الأرض التي يسري عليها الأمر.
- كتاب تعهد من المقاول بشأن المشروع للضابط لشؤون المياه.
- مخطط هندسي

council	bloc	parcel
Jiyos	14	12
Jiyos	19	12
Jiyos	19	12
Jiyos	19	31
Jiyos	20	37
Jiyos	20	48
Jiyos	20	56
Kalkilia	7573	2
Kalkilia	7573	3

council	fiscal bloc	mowakwa
Jiyos	3	El Hadfa
Jiyos	3	Wad Salman
Jiyos	3	
Jiyos	3	El Mudaqqait
Jiyos	3	Ez Zanta
Jiyos	3	Khalayil el 'Adas
Jiyos	3	



פרויקט מס' 601: קו ביוב צופים
מטרת המפה: צו קמ"ט מים
תאריך אורתוגרפיה: 2022



קו ביוב מאושר לביצוע
אזור A
אזור B

תכנית מצורפת לקו קמ"ט מים
בзаzagה לישאל
זו בדבר סמכיות לעניין דיני מים
(יהוד ושותמור) (אס"י 92 והתקכ"ז -
1967 - 4-ט-2023)
תאריך: 19.07.2023

שם הצו: גז עירוני לזרע
מספר הצו: 106/1/2023

רשות אספקה
קמ"ס מים
המנהל האזרוח

הערכות


1. הקבלן בשטח
2. מיקום את הנטז
3. בזמן ייש לנו
4. סימון לראור סימון על הנטז ולחצנו הקורוני הבדל רוחב
5. חתירה ר. הקו ר




תכנית מצורפת לצו קמ"ט מים צבא ההגנה לישראל צו בדבר סמכויות לעניין דיני מים (יהודה ושומרון) (מס' 92) התשכ"ז - 1967 - 19-06-2023
תאריך: 13.11.2023 שם הצו: 2023/106/11
מספר הצו: 2023/106/11

רשי אסיאג
קמ"ט מים
המנהל האזרחי
Key Map
(without scale)

679
200



פקרא



679
000

מוס'	עדכון	תאריך :	

678
800

טבלה מודפסת	לביוץ	מ.א. שומרון	תוכנו עברו :
	למכרז	מאסף ביוב מצופים לתחנת שאיבה צור יגאל	פרויקט :
	לעיוון	הנושא :	מפתח מפתח גילוונות
			תנואה בין יתדות 4-124
טבלה לא מודפסת	קנ"מ :	תאריך :	תכנן : גיל שגיא
	1:2500	27.03.22	شرطט : דילקה שפירא
	גלוון :	שם הקובל:	אישור : גיל שגיא
	147/2-1	147-2-1	
משרד הנדסי - גיל שגיא בע"מ			
הנדסת מים, ביוב וניקוז			
טל: 09-7639111 פקס: 09-7493799 main@handasi.co.il			



200



**תחנת שאי
לbijob קיימטו
- לביטול**




תכנית מצורפת לצו קמ"ט מים צבא ההגנה לישראל צו בדבר סמכויות לעניין דיני מים (יהודה ושומרון) (משי 92) התשכ"ז - 1967 - 19-06-2023 תאריך:
שם הצו: <u>צ'ר' פ.מ. ל. 2.ג. ג'ג.ג</u> מספר הצו: <u>2023 / 106 / 1</u>

רשיון אסיג
קמ"ט מים
המנהל האזרחי

678
850

**Key Map
(without scale)**



פרקא

	צינור ביוב מתוכנן
	צינור ביוב קיים

678
800

מס'	עדכון	תאריך :

678
750

200
201

שם המהיר לbijout	תוכנו עברו : מ.א. שומרון	
	פרוייקט :	מאספ' ביוב מצופים לתחנת שאיבת צור יגאל
הנושא :		תנואה בין יתר 30-0
תקן :	גיל שגיא	תאריך : 8.01.18
קנה מ"מ :	1:500	שם הקובלץ : גליון : 147/2-2
שרטט :	טניה	מספר : 147-2-1
אישור :	אבי ציזל	

משרד הנדסי - גיל שגיא בע"מ

הנדסת מים, ביוב וניקוז

טל: 09-7493799 | פקס: 09-7639119 | main@handasi.co.il




תכנית מצורפת לצו קמ"ט מינ' צבא ההגנה לישראל צו בדבר סמכויות לעניין זיני מינ' (יהודה ושם) (מס' 92 חתך"ז - 1967-04-19 תאריך:

שם החוץ: ג' רותם כהן
מספר החוץ: 1106/1/2023

רועי אסיאיג كم"ס מים המנהל האזרחי

Key Map (without scale)



פרק

צינור ביוב מתחכנן
צינור ביוב קיים

הערות

1. הקובלן א' בשטח לפ'
 2. מיקום ק' את הקו ו'
 3. בדמו הנ'
 4. יש לשטו
 5. סימון קו לראות ב'
 - סימון מז' על המבו ולחכיבע והקוויים, נ' הבדלים
 6. רוחב רצ'
 7. חתך התו
 8. הקו המרו

$$\begin{array}{r} \cancel{678} \\ \hline 950 \end{array}$$

שם :	עדכון	תאריך :

מ.א. שומרון

פרויקט:
מטפס גן

מאסף ביזב מוצופים לתחנת שאיבה צור יגאל

הנושא :

תנווה בין יתד 30-60

សាខាអន្តែម

תאריך: 8.01.18
קנ"מ: 1:500

הקבץ:	גלוון :
147-2-3	147-2-

שפט טניה

שרטט : טניה

משרד הנדסי - גיל שגיא בע"מ

הנדסת מים, ביוב וניקוז

טל: 09-7639119 | פקס: 09-7493799 | main@handasi.co.il




תרכזית מצורפת צ'זו קמ"ט מים
צבא הגנה לישראל
צ'זו בדבר סמכיות לעניין דיני מים
(יהודה ושומרון) (מס' 92) התשכ"ז -
1967
תאריך: 19-04-2023

679
250

שם החוץ: ג' לוי נימן | 2.2.2023
מספר החוץ: 2023 | 106 | 1

רוני אסיאג קמ"ט מים המנהל האזרחי

Key Map (without scale)



679
200

מקרה

צינור ביוב מתוכנן
צינור ביוב קיים

הערות

1. הקובלן אחר
בשטח לפני
 2. מיקום קוווי
את הקו החו
 3. בזמן הנחת
 4. יש לשטוף ?
 5. סימון קוויים
לראות בסין
סימון מדוי
על המבצע
ולחכיבע עו
הקוויים, כבו
הבדלים בין
 6. רוחב רצועו
 7. חתר התעל
 8. הקו המתוכ

679
150

100

מזהיר :	עדכון	מזהיר

מ.א. שומרון

מאסף ביווב מצופים לתחנת שאיבה צור יגאל

הנושא:

תגונחה ביו יתד 92-60



תאריך: 27.03.22
מספר מסמך:

משרד הודיעין - גיל שגיא בע"מ	147-2-1	147/2-4	גיל שגיא	שם ועקבות:	ארון :
------------------------------	---------	---------	----------	------------	--------



תכנית מצורפת לצו קמ"ט מים צבא ההגנה לישראל צו בדבר סמכיות לעניין דיני מים (יהודה ושומרון) (מס' 92) התשכ"ז - 1967
תאריך: 19-04-2023
שם הצו: ב. ג. א. מ. ל. ג. ג. ג. ג.
מספר הצו: 106/1/2023

679
250



679
200

מקרה

ציינור ביוב מתוכנן
ציינור ביוב קיימ

הערות

- הקבלן אחראי בשטח לפני ח
- מיקום קווי ב את הקו החוץ
- בזמן הנחת ר
- יש לשטוף אר
- סימון קוויים ↓ לראות בסימו סימון מדוייק על המבצע לולצבי על הקווים, כבלין הבדלים בין ו
- רחוב רצעתה
- charted התעללה
- הקו המתוכנן

679
150

מס' מס' עדכון	תאריך :

שם מהר מתוכנן	לביצוע	תוכנן עבור : מ.א. שומרוון
	למרכז	פרויקט : מספ' ביוב מצופים לתחנת שאיבה צור יגאל
	לעיוון	הנושא : תנוחה בין יתד 92-124
שם מהר לא מתוכנן	שם :	תכנן : גיל שגיא
	תקן :	תאריך : 27.03.22
	1:500	שרטט : דילקה שפירא
	שם הקובלץ :	галוון :
	147/2-5	147-2-1
	אישור :	gil.shagi@handasi.co.il

משרד הנדסי - גיל שגיא בע"מ

הנדסת מים, ביוב וניקוז

טל: 09-7639119 | פקס: 09-7493799 | main@handasi.co.il



81

79

77

75

73

71

69


אלוין	20.0
1280.0	1.49
	72.30
	72.39
	72.40
	72.46
	70.87

1300.0
64
65
3200.00
5

תכנית מצורפת לצו קמ"ט מים צבא ההגנה לישראל צו בדבר סמכויות לעניין דין מים (יהודה ושומרון) (מטי 92) התשכ"ז - 1967 תאריך: 19-04-2023
שם הצו: ג'ל שגיא בעמ' פקס מספר הצו: 2023/106/11

רועי אסיאג
קמ"ט מים
המנהל האזרחי

פרקא



מס'	עדכון	תאריך :	

שם מבקר	לbijouterie	תוכנן עבור :	מ.א. שומרון
	למרכז	פרויקט:	מאספ ביווב מצופים לתחנת שאיבה צור יגאל
	לעיוון	הנושא :	חתך לאורן חתכים 65-0
	קנ"מ: 1:100/1:1000	תאריך :	27.03.22
شرطט :	שם הקובלץ :	gil sagia	
	גילון :	147-2-10	
אישור :	gil sagia	gil sagia	

משרד הנדסי - גיל שגיא בעמ'
הנדסת מים, ביוב וניקוז
טל: 09-7639119 | פקס: 09-7493799 | main@handasi.co.il

תא השקטה וחיבור למאם
ביווב צופים וצור יגאל
לפי גיליון 147/2-12

תכנית מצורפת לצו קמ"ט מיט
צבא ההגנה לישראל
צו בדבר סמכויות לעניין זמי ניוט
(יהודה ושומרון) (מס' 92) חותשכ"ז - 1967
תאריך: 19-04-2023

שם הצו: גנ. דוד רם לוי
מספר הצו: 1/106/2023

רשות אסיאג
קמ"ט מים
המנהל האזרחי

פרקא

---	---	---
CKERKAU KIIMATH		
TSINOR MATHOCEN		
NKODAT BIKURAT YASHA		
NKODAT AOIR		

מס' :	עדכון	
תאריך :		

שם התקין התקין	לביצוע	זוכנו עברו : מ.א. שומרו
	למברך	פרוייקט : מאסף ביוב מצופים לתחנת שאיבה צור יגאל
	לעיוון	הנושא : חתך לאורך חתכים 65-124
שם התקין התקין	שם :	תכנו : גיל שגיא
	קנ"מ :	תאריך : 27.03.22
	1:100/1:1000	شرطט : דילקה שפירא
	שם :	אישר : גיל שגיא
	גליון :	גליון : 147-2-10
	147/2-10	

משרד הנדסי - גיל שגיא בע"מ

הנדסת מים, ביוב וניקוז

טל: 09-7639119 | פקס: 09-7493799 | main@handasi.co.il



תכנית מצורפת לצו Km"t מים
 צבאה ההגנה לישראל
 צו בדבר סמכויות לעניין דיני מים
 (יהודה ושומרון) (מ"ס 92) התשכ"ז - 1967
 תאריך: 19-04-2023
 שם הצו: ג' נס ל' באל ג'נ'ם
 מספר הצו: 2023/106/1

רשות אסיאג
 Km"t מים
 המנהל האזרחי

פרק א

<hr/>	פנוי קרקע קיימים
<hr/>	קו ביוב מתוכנן
	נקודות ביקורת יבשה
	נקודות אויר
<hr/>	קו פיאודומטרי - שלב היעד

מס' :	עדכון
תאריך :	
שם המהנדס	תווכן עבור : מ.א. שומרו
	פרוייקט : מס' ביוב מצופים לתחנת שאיבה צור יגאל
	הנושא : חתך מקוצר לאורך קו ביוב וחתך הידראולי
תקן : קנו"מ : 1:1000/1:10000	תאריך : 27.03.22
شرط : גליון :	שם הקובל : זילקה שפירא
אישור : גיל שגיא	147-2-11

משרד הנדסי - גיל שגיא בע"מ
הנדסת מים, ביוב וניקוז
 טל: 09-7639119 | פקס: 09-7493799 | main@handasi.co.il

תכנית מצורפת לצו קמ"ט מים
צבא ההגנה לישראל
צו בדבר סמכיות לעניין דיני מים
(יהודה ושומרון) (מס' 92) התשכ"ז - 1967
תאריך: 19-04-2023

שם הצו: ג'ון נ. ל. ג'ון
מספר הצו: 2023/106/1

רועי אסיג
קמ"ט מים
המנהל האזרחי

הערות פרטיים

- צנרת פלדה למפרטים תקופה GRB עם ציפוי פנימי צמנט אלומינינה ללא עטיפה.
- צנרת על קרקיית יש לצבעו לפי מפרט הצביעת בגוון אדום.
- אביזרים חרושתיים יהיו עם בטון פנים,
עד קוטר 12 יהיה סקדיוול 40
מקוטר 12 ומעלה יהיה STD
- כל האביזרים יהיו לדרג לחן 16 ANK
- קטעי צנרת PE100 למפרטים יהיו ממנותות חדשות, דרג 17 SDR17 לריתוך פנים.
- ניתן להשתמש באביזרי EF במקום AW לפי אישור המפקח בלבד.
- רשות סימון לדיזהוי קווים טמונה תהיה עם פס מתכת.
- EF =ALKATROPOVODZ
AW = ריתוך פנים

מס' :	עדכון	תאריך :

מזהר מזהר לא מזהר	لbijouterie	תוכנו עברו : מ.א. שומרון
	למרכז	פרויקט : מאוסף ביזב מוצפים לתחנת שאיבה צור יגאל
	לעיוון	הנושא : גיליאן פרטיים - ביזב
מסמך מסמך ללא מסמך	קנ"מ:	תוכנו : גיל שגיא
	משתנה	תאריך: 27.03.22
	שם הקובץ:	شرطט : דילקה שפירא
	גלאון :	אישר : גיל שגיא
	147/2-12	147-2-12

משרד הנדסי - גיל שגיא בע"מ

הנדסת מים, ביוב וניקוז

טל: 09-7639119 | פקס: 09-7493799 | main@handasi.co.il

